

附件 3

蒸汽发生器系统工程技术标准及要求

一、简介

标段名称：蒸汽发生器系统工程技术标准及要求

实施单位：广东金宇环境科技股份有限公司

处理规模：3 吨/小时，330 天/年连续运行。

设备配置要求：包括主体蒸汽发生器、纯水/软水处理系统、原水暂存箱，以及附属设备设施等

燃料：天然气

编号	名称	蒸气量供应	蒸汽指标要求	配置要求	数量	备注
1	燃气蒸汽发生器	3.0 吨/小时	额定蒸发量：3.0 吨/小时 额定蒸汽压力：0.7MPa 饱和蒸汽温度：170℃	配套纯水处理，配节能器。	1	要求符合国家安全免检要求
备注 1:根据以上信息完成设备配置方案并报价（请附图），报价表中做分项报价，关键配套设备请注明品牌、型号、材质。2) 报价中请包括 1 年备用损耗件。3) 请注明付款方式、加工周期。						

二、安全环保指标要求

1. 国家安全免检
2. 提供能效报告、节能测试报告、容积测算说明等
3. 排放氮氧化物小于 30mg/Nm³。

广东金宇环境科技股份有限公司

2021 年 8 月 23 日